

ISTNIEJĄCY UZIOM ODGROMOWY
FeZn20x4 - WYPUST z UZIOMU ODGROMOWEGO
ZŁĄCZE KONTROLNE
FeZn fi 8mm - PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY
ZŁĄCZE BLACHA - DRUT
FeZn fi 8mm - POKRYCIE DACHU BLACHA

UWAGI:

- JAKO ZWÓD WYKORZYSTAĆ BLASZANE POKRYCIE DACHU BLACHĄ TRAPEZOWĄ (PRZY ZAŁOŻENIU, ŻE GRUBOŚĆ BLACHY WYNOŚI MINIMUM 0.5 mm).
- KOMINY MUROWANE WYPOSAŻYĆ W ZWODY Z DRUTU FeZnfi8 NA WSPORNIKACH PRZYKRĘCANYCH DO CZAPKI KOMINOWEJ.
- PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE WYKONAĆ DRUTEM FeZnfi8 UKŁADANEJ NA UCHWYTACH PO WIERZCHU.
- ZŁĄCZA KONTROLNE UMIEŚCIĆ w PUSZKACH METALOWYCH NATYNKOWYCH, ZAMYKANYCH POKRYWKĄ LUB DRZWICZKAMI.
- WYKORZYSTAĆ ISTNIEJĄCE PRZEWODY UZIEMIAJĄCE Z BEDNARKI OCYNKOWANEJ UKŁADANEJ NA ŚCIANIE PIWNIC PO WIERZCHU.
- JAKO UZIEMIENIE WYKORZYSTAĆ ISTNIEJĄCY UZIOM.
- WYKONAĆ PEŁNE BADANIE ISTNIEJĄCEGO UZIOMU WRAZ z OD-SŁONIĘCIEM POŁĄCZEŃ SPAWANYCH i POMIARAMI KONTROLNYMI.
- Z BEDNARKI WYKONAĆ WYPUSTY (PRZEWODY UZIEMIAJĄCE) DO ZŁĄCZY KONTROLNYCH i ZACISKU "PE" W ZŁĄCZU LICZNIKOWYM.

UKŁAD TN-C-S

Zamawiający	GMINA KRASNYSTAW KRASNYSTAW UL. M. KONOPNICKIEJ 4			Stadium
Objekt	REMONT POMIESZCZEN SANITARNYCH ŚWIETLICY OSP LATYCZÓW			P.BUD.
Treść rysunku	PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ RZUT DACHU			Branża Elektr.
Projektował	inż. M. SIEDLECKI	07.2011		Skala 1:100
Nr uprawnień	UANB-VI-8387/32/90			Nr rys. E06